



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLEŚNIE**

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Oleśno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

II-T. 630.71.2020
HK.4460.5.9.2020.KW

Oleśno, dn. 08 grudnia 2020r.

URZĄD MIEJSKI W PRASZCE
WPŁYNEŁO
Kancelaria Ogólna

Data 11. 12. 2020

Ilość załączników

10988/308

Okresowa ocena jakości wody

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
„GOSKOM” sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 23
46-320 Praszka

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody z dnia 23.11.2020r. nr 460/W/S/OK/20 i nr 461/W/S/OK/20 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Kowalach, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „GOSKOM” sp. z o. o. w Praszce

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 18.11.2020r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „GOSKOM” sp. z o. o. pobrało w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki wody do spożycia z sieci wodociągowej w Kowalach. Miejscami pobierania próbek były: Praszka ul. Powstańców Śląskich 23 i Aleksandrów 11A.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Z uwagi na poziom mętności w dwóch punktach czerpalnych u konsumenta (1,5 NTU i 1,7 NTU) tj. powyżej zalecanej wartości (1,0 NTU) proszę o zwrócenie uwagi na ten problem. Woda o wysokiej mętności może utrudniać skuteczną dezynfekcję wody i pobudzać wzrost bakterii. **Dlatego zaleca się, aby mętność wody była utrzymywana na możliwie najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody zarówno pod względem mikrobiologicznym jak i organoleptycznym.**

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Praszki, Plac Grunwaldzki 13, 46 – 320 Praszka

Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska, Tel. 34 358 2684 (wew. 28)

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Oleśnie

KIEROWNIK
Oddziału Epidemiologii

mgr Teresa Zółtąszek